



- TEGNFORKLARING:**
- BRANNVEGG REI 120-M
  - BRANNCELLE EI 90 [A 90]
  - BRANNCELLE EI 60 [A 60]
  - - - ANGREPSVEI BRANNVESEN

- RØMNINGSVEI RØMNING
- BRANNSLANGE
- MARKERINGSLYS EI 60-CS DØRBETEGNELSE

- BYGNINGEN SKAL HA:**
1. BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 MED DIREKTE VARSLING TIL BRANNVESENET
  2. FULLDEKKENDE AUTOMATISK SLOKKEANLEGG
  3. STIGELEDNING TIL BRANNVESEN
- TILTAKSKLASSE 3
  - RISIKOKLASSE 2
  - ETASJEANTALL 2
  - BRANNKLASSE 1

Tegningsnummer: 525951		Revisjon: 00-F	
Rev. 00-	Tilset:	Rev. dato:	Kont.:

**FORPROSJEKT**

Prosjekt:  
**P-hus Urheia Risør**  
Oppdragsgiver:  
Risør Kommune

**Branntegning**  
2. etasje

Oppdragsgiver: ØR	Tegn: SLR	Målestokk: 1:200/A1
Oppdragsnr.: 525951	Navn: JOR	Dato: 13.05.11

Tegn. nr.: **FB02000** Rev.: **00-F**

Fag Type: Legnr.: