



TEGNFORKLARING:

- BRANNVEGG REI 120-M
- BRANNCELLE EI 90 [A 90]
- BRANNCELLE EI 60 [A 60]
- - - ANGREPSVEI BRANNVESEN

- ➔ HØVEDANGREPSVEI BRANNVESEN
- ➔ RØMNINGSVEI
- ➔ RØMNING
- HÅNDSLUKKINGSAPPARAT, PULVER
- BRANNSLANGE
- BRANNALARMSENTRAL
- NØKKELSAFE
- MARKERINGSLYS
- EI 60-CS DØRBETEGNELSE

BYGNINGEN SKAL HA:

1. BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 MED DIREKTE VARSLING TIL BRANNVESENET
2. FULLDEKKENDE AUTOMATISK SLOKKEANLEGG
3. STIGELEDNING TIL BRANNVESEN

- TILTAKSKLASSE 3
- RISIKOKLASSE 2
- ETASJEANTALL 2
- BRANNKLASSE 1

Tegningsnummer: 525951		Revisjon: 00-F	
Rev. 00	Tekst:	Rev. dato:	Kont:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

FORPROSJEKT

Prosjekt:
P-hus Urheia Risør
Oppdragsgiver:
Risør Kommune

Branntegning
1. etasje

Oppdragsleder: GJR	Tegn: SLR	MBastok 1:200/A1
Oppdragsnr.: 525951	Kontor: JOR	Date: 13.05.11

Tegn nr.: **FB01000** Rev. **00-F**

Fag Type: Elg Lognr: