



Risør kommune  
Postboks 158  
4952 Risør

Dato: 20.05.2022  
Vår ref: 22/6858-2  
Deres ref: 22/813-5  
Arkivkode: ---  
Saksbeh.: Ingeborg Wormli Rømyr  
Tlf: +47 97663590

## 4201- Innspill til varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 og høring av planprogram - Risør kommune

Risør kommune melder om oppstart av revisjon for kommuneplanens samfunnsdel i Risør kommune.

### Østre Agder brannvesen har følgende innspill

Østre Agder brannvesen har utarbeidet dokumentasjon av brannvesenet som beskriver dimensjonering og organisering av brannvesenet. Denne dokumentasjonen er politisk vedtatt og består av:

- Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
- Beredskapsanalyse
- Forebyggende analyse
- Østre Agder brannvesen - kompetanseplan 2019 – 2023

Det bes om at dette blir hensynstatt i det videre arbeidet med kommuneplanen.

Vi opplever at slokkevann er uoversiktlig og en gjentakende utfordring/problemstilling. Det er ønskelig at dette blir belyst i det videre arbeidet med kommuneplanen, slik at vi i brannvesenet kan få en oversikt over tilgjengelig slokkevannskapasitet på en enkel og oversiktlig måte.

Ved utbygging av nye boligområder og industriområder er det viktig at tilfredsstillende slokkevann blir ivaretatt. Ved å få dette inn i kommuneplanen og belyst på et så tidlig tidspunkt som mulig, vil dette være med på å ivareta brannvesenets slokkemuligheter.

Det er viktig at det tilrettelegges for brannvesenets adkomstmuligheter, herunder at kjørevei og vendehammer blir ivaretatt på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Østre Agder brannvesen har høyderedskap stasjonert på Arendal brannstasjon, Stoa.

En brann i tett verneverdig trehusbebyggelse har et stort potensiale til hurtig spredning, og kan medføre tap av miljømessige og historiske verdier som ikke kan erstattes med ny bebyggelse.

I ovennevnte forebyggende analyse under *4.1.3 Delmål 2- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier* er følgende mål:

- Ingen brannsikrede fredete enkeltbygninger skal bli totalskadet i brann
- I tett verneverdig trehusmiljøer skal ikke mer enn én bygning bli totalskadet i brann (dvs. unngå spredning til større områdebrann)
- I kirkebygg skal det mest verdifulle inventar/relieffer kunne reddes ut hvis en totalbrann er uunngåelig

I *4.1.3.1 Behov, tiltak, ressurser, kompetanse* står det blant annet følgende:

- Mål om å få installert brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg med direkte varsling til 110 i

**Kontaktinformasjon:**  
www.arendal.kommune.no  
telefon: 37 01 30 00  
postmottak@arendal.kommune.no

**Postadresse:**  
Postboks 123  
4891 GRIMSTAD  
**Besøksadresse:**  
Asbieveien 35

**Organisasjon:**  
Org.nr.: 940493021  
IBAN: NO6730004049019  
SWIFT: SPSONO22

**Bank:**  
Sparebanken Sør  
bankkontonr.: 3000 40 49019

alle fredete bygninger for å sikre tidlig varsel og redusere konsekvensen av en brann

Videre ønsker vi at tett verneverdig trehusbebyggelse skal som et minimum ha brannalarmanlegg med direkte varsel til 110. Brannen i februar 2021 ble oppdaget av varmesøkende kamera, men hadde trolig pågått en stund.

Med hilsen

Ingeborg Wormli Rømyr  
Branningeniør

*Brevet er godkjent elektronisk.*